

BAXI S.p.A.

Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (p _u)				alla Potenza Massima			Carico Nullo		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica						Temperatura	Certificato CE	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	INTERM.	92/42CEE		INTERM.	P _h	Rend. di combust.	Perdite al camino	Perdite al mantello	Perdite al camino	Potenza persa ΔT = 30K P _{elby}	Temp. fumi max	CO ₂	O ₂	eccesso aria	Portata massica fumi/aria	Temp. fumi max	CO ₂	O ₂	eccesso aria	Portata massica fumi/aria	nominale caldaia	nominale circolatore	nominale ausiliari	minimo ausiliari	intermedio ausiliari	carico nullo ausiliari	Minimo funzione generatore		°C
	kW	kW	kW	kW	kW	P _n T. media 70 °C	30% T. ritorno 30°C	INTERM. T. media 70 °C	P _h T. M _h 50/30	%	%	%	%	W	°C	%	%	%	kg/s	°C	%	%	%	kg/s	W	W	W	W	W	W	W		°C
AVANT BLUE 24 FI	24,8	10,6	24	9,8	16,9	96,1	102,2	95,6	101,6	96,6	3,4	0,5	0,2	90	75	7,0	8,4	67	0,014	68	4,8	12,4	144	0,008	122	42	81	37	59	3	30	-	